

KARTA GWARANCYJNA

Dziękując za wybranie naszego produktu, informujemy, że posiada on **2 letnią gwarancję** licząc od daty sprzedaży oraz został dopuszczony do sprzedaży na podstawie następujących dokumentów:

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 2/Tece/2017 na rozdzielacze mosiężne do instalacji ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego oraz do instalacji wody zimnej i ciepłej
- CE Deklaracja zgodności – wystawiona przez producenta pompy – firmę WILO

TYP pompy w urządzeniu RS 15-4.0; RS15-6.0; YONOS PARA 15-6.0 *

Data produkcji urządzenia:

Data sprzedaży:

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

Pieczętka i podpis

montującego urządzenie

Data montażu

(* właściwe podkreślić)

WARUNKI GWARANCJI

1. „TECE” Sp. z o.o., zwana dalej GWARANTEM zapewnia Użytkownikowi sprzęt najwyższej jakości, na który udziela **dwuletniej gwarancji** bezawaryjnej pracy licząc od daty sprzedaży ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji.

Gwarancja obejmuje wady powstałe z winy producenta.

Gwarancja traci ważność w przypadku:

- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu, niezgodnego z załączoną instrukcją ,
- dokonania samodzielnych przeróbek,
- nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji – patrz instrukcja produktu,
- uszkodzeń produktu wynikających ze złej jakości wody i przewodów instalacyjnych,
- nie wzbudzenia pompy po okresie przestoju (pompa tradycyjna) lub nie uruchomienia programu odpowietrzenia pompy (pompa elektroniczna)

Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności dokonania oględzin na miejscu montażu termin ten może być wydłużony.

2. Odpowietrzenie i 1-sze uruchomienie układu pompowego **W przypadku pomp typu RS** przed podłączeniem do prądu sprawdzić czy wirnik pompy obraca się. W tym celu należy odkręcić korek na osi silnika i śrubokrętem płaskim (wsunąć do odsłoniętej tulei do oporu) spróbować

obrócić silnik (będzie wyczuwalny mały opór). Czynność tę należy powtarzać po każdym dłuższym niż 3 dni postoju pompy.

W przypadku pomp elektronicznych YONOS PARA należy najpierw uruchomić program automatycznego odpowietrzenia pompy "air" poprzez odpowiednie ustawienie pokrętki regulacyjnej.

3. Roszczenia z tytułu gwarancji producenta będą rozpatrywane tylko z fakturą zakupu lub wypełnioną kartą gwarancyjną.

UWAGA!

Na połączeniu mieszacza pompowego z rozdzielaczem ogrzewania podłogowego zastosowane są uszczelki fibrowe. W przypadku używania sprężonego powietrza do wykonywania próby szczelności należy te uszczelki zdemontować, zanurzyć w wodzie i powtórnie zamontować. Nie należy dokręcać połączenia śrubunkowego na sucho. Podczas napełniania instalacji mogą wystąpić niewielkie przecieki, które po namoknięciu uszczelek ustąpią.

W przypadku stosowania środków antyzamrozeniowych lub inhibitorów korozji do instalacji należy sprawdzić czy środki te mogą współpracować z poliamidem lub poliwęglanem.

TECE:

Inteligentna technika domowa

„TECE” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 61; 57-100 Strzelin;
tel. (0 71) 38 39 100, fax (071) 38 39 101
Serwis: (071) 38 39 132, 506 055 898.